



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Белгородской области
Управление Государственного пожарного надзора
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Белгород, проспект Славы, 102, тел. 32-03-00, boguchs@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение НД Ровеньского района
(наименование органа государственного пожарного надзора)

п. Ровеньки, ул. М.Горького, 32, тел. 5-59-55, gpn-rovenki@gumchsbelgorod.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 26/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара.**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской области»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ровеньского района по
пожарному надзору N 26 от "07" мая 2013 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994
г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 22 мая по 19 июня 2013г. проведена
проверка помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской области»,
расположенного по адресу: Белгородская область, Ровеньский район, с. Верхняя
Серебрянка, ул. Центральная, 77 главным специалистом отделения надзорной деятельности,
государственным инспектором Ровеньского района по пожарному надзору Марченко А.П.,

(должность, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: исполняющей обязанности заведующей Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского
района Белгородской области»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности. | Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Злобина Валентина Александровна – заведующая МБДОУ «Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской области», являясь руководителем организации не прошла обучение по пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства. | п. 3 – Правила противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; пункты 31,32,36 Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников | 05.08.2013г | |

| | | | | |
|---|---|--|-------------|--|
| | | организаций» утв. Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 | | |
| 2 | Двери эвакуационных выходов из помещений старшей группы открываются не по направлению выхода из здания. | п. 34 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390); п. 4.2.6 Свод правил СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.17 Строительные нормы и правила – СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» | 05.08.2013г | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

по пожарному надзору Ровеньского района

по пожарному надзору)

Марченко А.П.

« 19 » 06 2013 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

« » 20 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору